

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 24 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	22,01	16,54	5,47	0,00			1			1	1						7,10	7,07
	01:00	20,26	16,59	3,67	0,00			1			1	1						5,31	5,29
	02:00	19,27	14,57	4,70	0,00			1			1	1						5,49	5,52
	03:00	18,44	12,73	5,70	0,00						1	1						7,38	7,38
	04:00	18,26	12,32	5,94	0,00						1	1						7,31	7,30
	05:00	18,08	12,98	5,10	0,00						1	1						7,16	7,19
	06:00	8,44	8,36	0,08	0,00						1	1						0,18	0,53
	07:00	7,78	7,78	0,00	0,00						1	1						0,00	0,00
	08:00	8,01	8,01	0,00	0,00						1	1						0,00	0,00
	09:00	17,16	16,83	0,32	0,00				1		1	1				2		0,88	3,24
	10:00	27,03	26,98	0,05	0,00			1	1		1	1						0,00	6,56
	11:00	26,39	24,99	1,41	0,00			1	1		1	1				1		1,80	5,76
	12:00	25,77	18,71	7,06	0,00			1			1	1						10,37	10,39
	13:00	24,92	20,35	4,56	0,00			1			1	1						9,97	9,98
	14:00	21,58	16,72	4,86	0,00			1			1	1						6,79	6,76
	15:00	19,32	15,55	3,77	0,00			1			1	1						4,38	4,37
	16:00	20,31	16,07	4,24	0,00			1			1	1						5,26	5,28
	17:00	23,37	19,46	3,90	0,00			1			1	1						7,61	7,61
	18:00	24,47	19,43	5,03	0,00			1			1	1						9,30	9,34
	19:00	27,09	21,33	5,75	0,00			1			1	1						10,03	9,96
	20:00	29,91	25,76	4,15	0,00			1	1		1	1						9,21	9,23
	21:00	30,70	25,75	4,95	0,00			1	1		1	1						10,22	10,18
	22:00	27,30	19,29	8,01	0,00			1			1	1						9,93	9,93
	23:00	24,01	16,88	7,12	0,00			1			1	1						9,07	9,03

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 06:00 με 11:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης