

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 26 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	21,49	19,02	2,47	0,00			1			1	1						4,59	4,66
	01:00	19,65	14,91	4,75	0,00			1			1	1						6,46	6,48
	02:00	18,73	12,24	6,50	0,00						1	1						7,51	7,51
	03:00	18,56	11,59	6,98	0,00						1	1						7,44	7,44
	04:00	18,37	11,50	6,87	0,00						1	1						7,36	7,35
	05:00	18,87	11,85	7,03	0,00						1	1						7,55	7,55
	06:00	19,88	12,78	7,10	0,00						1	1						7,93	7,93
	07:00	23,42	15,33	8,09	0,00						1	1						9,30	9,30
	08:00	25,04	18,18	6,86	0,00				1		1	1					1	8,42	9,61
	09:00	25,63	19,26	6,36	0,00				1		1	1						9,81	10,17
	10:00	25,30	20,25	5,05	0,00				1		1	1						10,06	10,06
	11:00	25,93	21,48	4,45	0,00				1		1	1						10,36	10,38
	12:00	26,41	23,70	2,72	0,00				1		1	1					1	10,57	10,57
	13:00	26,33	22,48	3,86	0,00				1		1	1					1	10,54	10,52
	14:00	24,44	20,48	3,95	0,00				1		1	1						9,28	9,27
	15:00	22,83	18,68	4,15	0,00				1		1	1						7,73	7,72
	16:00	22,85	19,68	3,17	0,00				1		1	1						7,70	7,70
	17:00	24,93	21,77	3,16	0,00				1		1	1						9,41	9,39
	18:00	28,24	25,24	3,01	0,00				1	1	1	1						8,08	8,07
	19:00	30,71	27,93	2,78	0,00				1	1	1	1						10,16	10,18
	20:00	32,38	30,37	2,01	0,00				1	1	1	1					1	11,32	11,31
	21:00	33,22	31,77	1,44	0,00				1	1	1	1					2	11,76	11,74
	22:00	29,37	26,23	3,14	0,00				1	1	1	1						9,03	8,95
	23:00	25,40	21,94	3,46	0,00				1	1	1	1						5,63	5,71

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 12:14 - 14:26 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΣΙΓΡΙ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης