

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	21,09	20,53	0,56	0,00			1	1			1						4,88	4,77
	01:00	19,14	18,10	1,05	0,00			1	1			1						2,84	2,81
	02:00	18,35	17,50	0,85	0,00			1	1			1						2,05	2,01
	03:00	17,87	16,66	1,21	0,00			1	1			1						1,84	1,89
	04:00	17,77	15,66	2,11	0,00			1	1			1						2,95	2,98
	05:00	18,57	15,49	3,08	0,00			1	1			1						4,05	4,11
	06:00	19,91	17,10	2,81	0,00			1	1			1						4,48	4,46
	07:00	22,50	19,68	2,81	0,00			1	1			1						6,05	6,09
	08:00	23,18	20,41	2,77	0,00			1	1			1						6,88	6,92
	09:00	23,04	20,22	2,82	0,00			1	1			1						6,80	6,78
	10:00	22,08	19,71	2,37	0,00			1	1			1						5,73	5,74
	11:00	22,09	20,04	2,05	0,00			1	1			1						5,72	5,71
	12:00	22,14	20,10	2,04	0,00			1	1			1						5,61	5,56
	13:00	21,79	19,59	2,20	0,00			1	1			1						2,94	3,64
	14:00	19,92	19,92	0,00	0,00			1	1			1				1		0,00	1,28
	15:00	19,06	19,05	0,01	0,00			1	1			1						0,00	2,69
	16:00	19,19	19,19	0,00	0,00			1	1			1						0,00	2,78
	17:00	20,38	20,38	0,00	0,00			1	1			1						0,00	3,51
	18:00	20,90	20,82	0,08	0,00			1	1			1			1			0,09	0,00
	19:00	25,40	24,03	1,37	0,00			1	1			1			1			2,79	0,24
	20:00	31,53	29,49	2,03	0,00			1	1			1			1			3,46	0,96
	21:00	31,43	30,27	1,16	0,00			1	1	1		1			1			3,51	3,99
	22:00	27,97	26,49	1,48	0,00			1	1	1		1						6,30	6,20
	23:00	24,18	22,23	1,96	0,00			1	1	1		1						3,53	3,71

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης