

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	22,12	17,09	5,03	0,00			1	1		1							7,79	7,74	
	01:00	20,19	15,84	4,35	0,00			1	1		1							6,42	6,38	
	02:00	19,28	15,29	3,99	0,00			1	1		1							6,14	6,15	
	03:00	18,84	13,64	5,20	0,00				1		1							7,54	7,53	
	04:00	18,87	14,73	4,13	0,00				1	1		1						7,04	7,22	
	05:00	18,97	17,15	1,82	0,00			1	1			1						2,36	5,35	
	06:00	20,27	16,28	3,99	0,00			1	1			1						5,89	6,89	
	07:00	22,92	19,97	2,95	0,00			1	1			1						8,12	8,12	
	08:00	24,46	23,65	0,80	0,00			1	1	1		1					2	8,53	8,53	
	09:00	25,35	23,71	1,64	0,00			1	1			1					3	8,83	8,83	
	10:00	25,34	23,38	1,97	0,00			1	1			1					2	9,24	9,24	
	11:00	25,53	24,09	1,45	0,00			1	1			1					2	9,43	9,42	
	12:00	26,04	25,00	1,04	0,00			1	1			1					3	9,65	9,64	
	13:00	26,08	25,16	0,92	0,00			1	1			1					3	9,44	9,47	
	14:00	25,13	24,23	0,89	0,00			1	1			1					2	9,03	9,02	
	15:00	23,25	22,11	1,13	0,00			1	1			1						8,10	8,09	
	16:00	23,51	22,76	0,76	0,00			1	1			1					1	8,17	8,18	
	17:00	25,45	24,93	0,52	0,00			1	1			1					3	8,93	8,95	
	18:00	28,35	27,39	0,96	0,00			1	1			1					4	11,05	11,06	
	19:00	30,64	29,62	1,02	0,00			1	1			1					6	12,19	12,19	
	20:00	32,24	31,66	0,58	0,00			1	1			1					8	12,58	12,56	
	21:00	33,38	33,24	0,14	0,00			1	1			1					8	2	13,21	13,20
	22:00	29,61	29,60	0,00	0,00			1	1			1					7		11,25	11,18
	23:00	25,66	25,66	0,00	0,00			1	1			1					3		8,98	8,96

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες τήρηση αυξημένης εφεδρείας, λόγω αυξημένων άεργων στο δίκτυο. Στο διάστημα 08:45 - 19:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΣΙΓΡΙ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης