

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 28 Απριλίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	20,92	18,21	2,71	0,00			1	1			1						4,70	4,61	
	01:00	19,16	17,03	2,13	0,00			1	1			1						2,84	2,81	
	02:00	18,41	16,83	1,58	0,00			1	1			1						2,05	2,05	
	03:00	17,85	16,26	1,59	0,00			1	1			1						2,00	2,23	
	04:00	17,82	12,93	4,89	0,00				1	1									6,71	6,61
	05:00	18,52	14,07	4,46	0,00				1	1									7,32	7,34
	06:00	19,83	15,35	4,48	0,00				1	1									7,52	7,44
	07:00	22,78	17,72	5,06	0,00			1	1	1									7,63	7,70
	08:00	23,64	19,39	4,25	0,00			1	1	1									7,36	7,37
	09:00	23,35	19,96	3,39	0,00			1	1	1									7,00	7,01
	10:00	22,41	20,94	1,47	0,00			1	1	1									6,09	6,06
	11:00	22,13	19,77	2,37	0,00			1	1	1									5,75	5,78
	12:00	22,14	18,85	3,29	0,00			1	1	1									5,83	5,78
	13:00	21,72	18,59	3,13	0,00			1	1	1									5,43	5,37
	14:00	20,48	17,44	3,04	0,00			1	1	1									4,24	4,18
	15:00	18,46	16,78	1,67	0,00			1	1	1									2,16	2,14
	16:00	18,67	17,44	1,23	0,00			1	1	1									2,26	2,32
	17:00	20,89	19,34	1,55	0,00			1	1	1									4,35	4,47
	18:00	24,24	22,43	1,80	0,00			1	1	1			1						4,98	4,82
	19:00	27,68	24,84	2,84	0,00			1	1	1			1						5,65	5,75
	20:00	31,98	28,99	2,99	0,00			1	1	1			1						9,91	10,04
	21:00	31,77	29,42	2,35	0,00			1	1	1			1						10,05	9,98
	22:00	27,78	25,31	2,46	0,00			1	1	1			1						6,13	6,01
	23:00	24,18	21,86	2,32	0,00			1	1	1			1						4,92	5,17

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης