

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιατο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	21,08	18,23	2,85	0,00			1	1			1						4,87	4,78
	01:00	18,95	16,44	2,51	0,00			1	1			1						4,94	5,18
	02:00	18,12	16,08	2,04	0,00				1			1				1		7,01	7,02
	03:00	17,86	17,06	0,80	0,00				1			1				1		6,10	5,98
	04:00	18,10	18,07	0,03	0,00			1	1			1						3,39	3,40
	05:00	18,87	18,87	0,00	0,00			1	1			1						3,82	3,87
	06:00	20,02	19,72	0,30	0,00			1	1			1						4,18	4,22
	07:00	23,33	22,66	0,67	0,00			1	1			1				1		6,54	6,66
	08:00	24,52	24,26	0,26	0,00			1	1			1				2		7,26	7,27
	09:00	24,31	24,31	0,00	0,00			1	1			1				2		6,94	6,94
	10:00	23,32	23,31	0,01	0,00			1	1			1				1		6,42	6,44
	11:00	22,94	22,87	0,06	0,00			1	1			1				1		6,14	6,19
	12:00	22,53	22,32	0,21	0,00			1	1			1						6,22	6,22
	13:00	22,05	21,67	0,38	0,00			1	1			1						5,70	5,68
	14:00	20,43	19,78	0,66	0,00			1	1			1						4,20	4,12
	15:00	19,11	18,46	0,64	0,00			1	1			1						2,81	2,76
	16:00	19,28	18,54	0,73	0,00			1	1			1						3,69	3,72
	17:00	21,00	20,21	0,79	0,00			1	1			1						4,91	4,95
	18:00	23,80	22,63	1,17	0,00			1	1	1		1						4,56	4,51
	19:00	27,08	25,32	1,76	0,00			1	1	1	1	1						5,31	5,33
	20:00	31,34	29,91	1,43	0,00			1	1	1		1				1		9,15	9,18
	21:00	31,52	31,13	0,39	0,00			1	1	1		1				1		9,45	9,35
	22:00	27,92	27,89	0,03	0,00			1	1	1		1						6,25	6,10
	23:00	24,26	24,26	0,00	0,00			1	1	1		1						3,62	3,71

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης