

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	4,83	4,78	0,05		1		1							0,60	0,66
	01:00	4,53	4,46	0,07				1							1,28	1,28
	02:00	4,28	4,20	0,08				1							1,02	1,02
	03:00	4,18	3,86	0,32				1							0,83	0,83
	04:00	4,21	3,51	0,69				1							0,77	0,77
	05:00	4,30	3,42	0,88				1							0,91	0,91
	06:00	4,60	3,80	0,81				1							0,76	0,74
	07:00	5,06	4,45	0,61		1		1							0,51	0,52
	08:00	5,63	4,55	1,07		1		1							1,07	1,08
	09:00	6,38	4,84	1,54		1		1							1,78	1,79
	10:00	6,18	5,06	1,12		1		1						1	1,11	0,92
	11:00	5,86	4,61	1,25		1				1					1,13	1,27
	12:00	5,85	4,45	1,40		1				1					1,30	1,31
	13:00	6,03	4,78	1,25		1				1					1,51	1,49
	14:00	5,78	4,58	1,19		1				1					1,25	1,24
	15:00	5,70	4,44	1,26		1				1					1,16	1,16
	16:00	5,73	4,24	1,50		1				1					1,38	1,44
	17:00	6,22	4,27	1,94						1					1,84	1,84
	18:00	6,56	4,49	2,07		1				1					1,96	1,96
	19:00	6,65	4,56	2,10		1				1					2,00	2,00
20:00	7,17	4,92	2,25		1				1					2,16	2,16	
21:00	7,38	5,12	2,26		1				1				1	2,23	2,22	
22:00	6,46	4,49	1,97		1				1					1,89	1,87	
23:00	5,62	4,42	1,20		1				1					1,11	1,09	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης