

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	5,04	4,40	0,64		1			1						0,55	0,56	
	01:00	4,70	3,98	0,72		1			1						0,62	0,67	
	02:00	4,42	3,35	1,07					1						0,97	0,97	
	03:00	4,27	3,35	0,92					1						0,82	0,82	
	04:00	4,23	3,35	0,89					1						0,79	0,78	
	05:00	4,21	3,36	0,85					1						0,79	0,78	
	06:00	4,36	3,78	0,57					1						1,00	0,99	
	07:00	4,69	4,29	0,40		1			1						0,47	0,42	
	08:00	4,95	4,50	0,46		1			1						0,51	0,52	
	09:00	5,28	4,92	0,36		1			1						0,82	0,82	
	10:00	5,44	4,67	0,78		1			1						0,98	0,99	
	11:00	5,51	4,64	0,87		1			1						1,01	1,00	
	12:00	5,74	4,74	1,00		1			1						1,21	1,22	
	13:00	5,42	4,49	0,94		1			1						0,93	0,92	
	14:00	4,94	4,42	0,52		1			1						0,45	0,43	
	15:00	4,34	3,89	0,45		1			1						0,36	0,35	
	16:00	4,41	3,44	0,97					1						0,97	0,97	
	17:00	4,94	3,87	1,07					1						1,49	1,50	
	18:00	5,60	5,26	0,33		1			1						1,36	1,33	
	19:00	5,98	5,83	0,16		1			1						1,60	1,60	
20:00	6,72	6,66	0,06		1	1		1						1,76	1,76		
21:00	7,18	7,01	0,18		1	1		1						1,72	1,70		
22:00	6,40	5,98	0,42		1	1		1						0,98	0,97		
23:00	5,48	4,91	0,57		1			1						1,04	1,05		

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης