

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	4,84	4,39	0,45		1			1						0,46	0,43	
	01:00	4,43	4,01	0,41					1						0,56	0,56	
	02:00	4,28	4,19	0,09					1						1,01	1,01	
	03:00	4,17	4,14	0,03					1						0,91	0,91	
	04:00	4,26	3,40	0,86					1						0,79	0,79	
	05:00	4,38	3,36	1,02					1						0,91	0,93	
	06:00	4,80	3,39	1,41					1						1,31	1,32	
	07:00	5,38	3,85	1,53					1						1,61	1,57	
	08:00	5,55	4,45	1,11		1			1						1,02	1,02	
	09:00	5,80	4,67	1,13		1			1						1,25	1,29	
	10:00	5,63	4,63	1,00		1			1						1,16	1,17	
	11:00	5,45	4,91	0,55		1			1						0,71	0,70	
	12:00	5,41	5,18	0,23		1			1						0,90	0,92	
	13:00	5,54	5,43	0,11		1			1						1,16	1,16	
	14:00	5,33	5,26	0,07		1			1						0,96	0,94	
	15:00	4,89	4,80	0,10		1			1						0,51	0,51	
	16:00	4,65	4,57	0,08		1			1						0,23	0,23	
	17:00	4,96	4,77	0,19		1			1						0,51	0,53	
	18:00	5,74	5,67	0,07		1			1						1,34	1,35	
	19:00	6,29	6,27	0,02		1	1		1						1,02	1,02	
20:00	7,10	7,10	0,00		1	1		1						1,64	1,65		
21:00	7,57	7,56	0,01		1	1		1						2,18	2,16		
22:00	6,53	6,52	0,01		1	1		1						1,16	1,14		
23:00	5,52	5,47	0,04		1	1		1						0,67	0,68		

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 09:43-09:48.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης