

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Τρίτη, 19 Μαΐου 2026 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,800 | 5,800 | 0,800 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | | |
| Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ.ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 19 Μαΐου 2026 | 00:00 | 4,83 | 4,75 | 0,08 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,53 | 0,52 | |
| | 01:00 | 4,42 | 4,34 | 0,08 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,47 | 0,47 | |
| | 02:00 | 4,24 | 4,12 | 0,12 | | | | | 1 | | | | | | 0,97 | 0,97 | |
| | 03:00 | 4,12 | 3,97 | 0,15 | | | | | 1 | | | | | | 0,84 | 0,84 | |
| | 04:00 | 4,14 | 3,97 | 0,18 | | | | | 1 | | | | | | 0,87 | 0,87 | |
| | 05:00 | 4,26 | 4,07 | 0,19 | | | | | 1 | | | | | | 0,98 | 0,99 | |
| | 06:00 | 4,78 | 4,58 | 0,20 | | | | | 1 | | | | | | 1,48 | 1,49 | |
| | 07:00 | 5,50 | 5,43 | 0,07 | | | | | 1 | | | | | | 1,58 | 1,56 | |
| | 08:00 | 5,92 | 5,89 | 0,03 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,57 | 1,58 | |
| | 09:00 | 5,94 | 5,90 | 0,04 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,04 | 1,02 | |
| | 10:00 | 6,05 | 6,02 | 0,03 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,69 | 1,70 | |
| | 11:00 | 5,87 | 5,79 | 0,07 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,49 | 1,47 | |
| | 12:00 | 5,91 | 5,75 | 0,16 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,47 | 1,48 | |
| | 13:00 | 5,72 | 5,60 | 0,12 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,33 | 1,33 | |
| | 14:00 | 5,37 | 5,24 | 0,13 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,96 | 0,96 | |
| | 15:00 | 5,02 | 5,00 | 0,02 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,68 | 0,68 | |
| | 16:00 | 4,87 | 4,86 | 0,01 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,51 | 0,51 | |
| | 17:00 | 5,43 | 5,42 | 0,01 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,06 | 1,06 | |
| | 18:00 | 6,08 | 6,02 | 0,06 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,47 | 1,46 | |
| | 19:00 | 6,81 | 6,80 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,36 | 1,37 | |
| 20:00 | 7,56 | 7,40 | 0,15 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,07 | 2,08 | | |
| 21:00 | 7,65 | 7,00 | 0,65 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,92 | 1,91 | | |
| 22:00 | 6,58 | 6,01 | 0,58 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,24 | 1,22 | | |
| 23:00 | 5,57 | 5,35 | 0,22 | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,84 | 0,87 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης