

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡΕΣΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	4,86	4,66	0,20		1		1							0,43	0,43
	01:00	4,48	4,04	0,44				1							0,87	0,90
	02:00	4,38	3,56	0,82				1							0,93	0,92
	03:00	4,21	3,40	0,81				1							0,75	0,75
	04:00	4,24	3,36	0,88				1							0,78	0,78
	05:00	4,37	3,35	1,02				1							0,91	0,91
	06:00	4,88	3,53	1,34				1							1,27	1,26
	07:00	5,50	4,44	1,06		1		1							0,97	0,96
	08:00	5,88	4,79	1,10		1		1							1,21	1,21
	09:00	6,16	5,08	1,08		1		1						1	1,23	1,23
	10:00	6,35	5,78	0,58		1		1	1						0,90	0,88
	11:00	6,23	5,27	0,96		1		1						1	1,36	1,37
	12:00	6,85	5,88	0,96		1		1	1						1,28	1,31
	13:00	7,04	6,28	0,76		1			1					1	2,32	2,31
	14:00	6,04	5,82	0,23		1			1					1	1,43	1,40
	15:00	5,09	4,83	0,27		1			1						0,77	0,76
	16:00	4,87	4,51	0,36		1			1						0,53	0,53
	17:00	5,33	4,75	0,58		1			1						0,98	0,97
	18:00	6,05	5,85	0,20	1	1			1						1,17	1,15
	19:00	6,68	6,35	0,33	1	1			1						1,24	1,25
20:00	7,42	6,89	0,53	1	1			1						1,96	1,99	
21:00	7,77	7,49	0,27	1	1			1					1	2,07	2,06	
22:00	6,68	6,48	0,20	1	1			1						1,29	1,27	
23:00	5,65	5,64	0,00	1	1			1						0,66	0,67	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 09:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης