

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	5,01	4,36	0,64					1						1,32	1,32
	01:00	4,64	3,96	0,68					1						1,39	1,39
	02:00	4,51	3,67	0,84					1						1,26	1,26
	03:00	4,33	3,56	0,76					1						1,07	1,07
	04:00	4,34	3,47	0,88					1						1,09	1,09
	05:00	4,37	3,59	0,79					1						1,12	1,12
	06:00	4,73	3,52	1,21					1						1,45	1,46
	07:00	5,24	3,60	1,64					1						1,79	1,79
	08:00	5,88	4,40	1,48	1				1						1,58	1,57
	09:00	6,32	4,60	1,73	1				1						1,99	1,99
	10:00	6,43	4,72	1,70	1				1						2,09	2,08
	11:00	6,19	4,57	1,62	1				1						1,85	1,86
	12:00	6,32	4,57	1,75	1				1						1,99	1,98
	13:00	6,33	5,04	1,29	1				1						2,01	2,01
	14:00	5,84	4,68	1,16	1				1						1,53	1,51
	15:00	5,29	4,35	0,95	1				1						0,97	0,97
	16:00	5,12	4,34	0,77	1				1						0,78	0,78
	17:00	5,47	4,80	0,67	1				1						1,12	1,13
	18:00	6,29	5,94	0,35	1				1						1,93	1,94
	19:00	6,66	6,41	0,26	1		1		1						1,40	1,37
20:00	7,19	6,92	0,27	1		1		1						1,74	1,75	
21:00	7,49	7,09	0,40	1		1		1						2,10	2,09	
22:00	6,65	6,11	0,54	1		1		1						1,28	1,25	
23:00	5,73	5,18	0,55	1				1						1,02	1,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης