

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	4,83	4,60	0,23			1		1						1,02	1,05	
	01:00	4,42	4,29	0,14					1						1,18	1,17	
	02:00	4,21	4,12	0,08					1						0,97	0,96	
	03:00	4,13	3,99	0,14					1						0,86	0,87	
	04:00	4,17	3,94	0,23					1						0,91	0,91	
	05:00	4,42	4,26	0,16					1						1,16	1,16	
	06:00	4,88	4,75	0,13			1		1						1,17	1,14	
	07:00	5,52	5,08	0,43			1		1						1,17	1,16	
	08:00	5,85	5,51	0,34			1		1						1,50	1,50	
	09:00	5,86	5,41	0,45			1		1						1,00	0,97	
	10:00	5,59	4,87	0,72			1	1							1,23	1,26	
	11:00	5,47	4,80	0,67			1	1							1,14	1,13	
	12:00	5,49	4,92	0,56			1	1							1,14	1,15	
	13:00	5,39	5,04	0,35			1	1							1,09	1,06	
	14:00	5,06	4,89	0,17			1	1							0,86	0,85	
	15:00	4,70	4,30	0,41				1							1,03	1,07	
	16:00	4,57	4,26	0,31				1							1,30	1,31	
	17:00	4,99	4,75	0,23				1							1,67	1,68	
	18:00	5,71	5,40	0,30			1	1							1,57	1,55	
	19:00	6,47	5,43	1,04			1	1							2,08	2,08	
20:00	7,46	5,71	1,75			1	1							2,60	2,61		
21:00	7,63	5,46	2,17	1		1	1							2,25	2,23		
22:00	6,85	5,28	1,57	1		1	1							1,57	1,59		
23:00	6,01	4,74	1,27			1	1							1,31	1,25		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης