

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα											Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																	
		TE (MW)																	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	4,85	4,43	0,42		1		1							3,07	0,37	0,35	59%	638
	01:00	4,40	4,21	0,19		1		1							3,29	0,10	0,00	56%	610
	02:00	4,28	3,90	0,38		1		1							3,60	0,28	0,23	52%	571
	03:00	4,21	3,36	0,86				1							2,44	0,85	0,86	58%	659
	04:00	4,19	3,35	0,85				1							2,45	0,76	0,75	58%	473
	05:00	4,34	3,49	0,85				1							2,31	0,86	0,87	60%	490
	06:00	4,92	4,16	0,75		1		1							3,34	0,72	0,69	56%	789
	07:00	5,48	4,49	0,99		1		1							3,01	0,95	0,96	60%	646
	08:00	5,87	4,52	1,35		1		1							2,98	1,36	1,36	60%	649
	09:00	5,89	4,44	1,45		1		1							3,06	1,35	1,35	59%	640
	10:00	6,05	4,77	1,29		1		1							2,73	1,55	1,56	64%	680
	11:00	6,03	4,93	1,10		1		1							2,57	1,31	1,37	66%	699
	12:00	6,25	6,01	0,25		1		1							1,49	1,72	1,72	80%	829
	13:00	6,27	6,16	0,11		1		1						1	2,24	1,40	1,36	73%	996
	14:00	5,42	4,98	0,44		1		1							2,52	0,88	0,87	66%	706
	15:00	5,06	4,68	0,38		1		1							2,82	0,53	0,60	62%	669
	16:00	4,69	4,58	0,10		1		1							2,92	0,32	0,30	61%	657
	17:00	4,95	4,88	0,06		1		1							2,62	0,55	0,56	65%	694
	18:00	5,58	5,56	0,02		1		1							1,94	1,19	1,22	74%	776
	19:00	6,33	6,32	0,00		1	1	1							2,88	1,30	1,28	69%	1.090
20:00	7,24	7,23	0,01		1	1	1							1,97	1,78	1,81	79%	1.017	
21:00	7,44	7,44	0,00		1	1	1							1,76	2,05	2,02	81%	1.042	
22:00	6,43	6,35	0,08		1	1	1							2,85	1,14	1,19	69%	909	
23:00	5,53	5,35	0,18		1		1							2,15	1,19	1,17	71%	935	
		<b>131,70 MWh</b>											<b>ΑΩΛ: 8,06</b>					<b>17.864 €</b>	

**Παρατηρήσεις:**

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης