

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	4,95	3,49	1,46		1					1,81	
	01:00	4,55	3,12	1,43		1					1,80	
	02:00	4,33	2,90	1,43		1					1,80	
	03:00	4,31	2,89	1,42		1					1,80	
	04:00	4,73	3,31	1,42		1					1,80	
	05:00	4,80	3,37	1,43		1					1,80	
	06:00	4,87	3,44	1,43		1					2,05	
	07:00	4,84	3,42	1,43		1					2,05	
	08:00	5,51	3,18	2,33		1					2,64	
	09:00	5,83	3,22	2,61		1					2,65	
	10:00	5,85	3,24	2,61		1					2,65	
	11:00	6,01	4,11	1,89		1				1	2,65	
	12:00	6,03	5,44	0,59		1				2	2,65	
	13:00	5,74	5,16	0,59		1				2	2,65	
	14:00	5,71	5,12	0,59		1				2	2,65	
	15:00	5,43	4,84	0,59		1				2	2,65	
	16:00	5,58	4,99	0,59		1				2	2,65	
	17:00	5,95	5,37	0,59		1				2	1,97	
	18:00	6,61	6,03	0,59		1				3	0,60	
	19:00	7,15	6,52	0,62		1				3	0,69	
	20:00	7,77	5,34	2,42		1				2	2,55	
	21:00	7,76	5,15	2,61		1				2	2,65	
	22:00	7,31	4,70	2,61		1				2	2,65	
	23:00	6,79	4,18	2,61		1				1	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης