

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	7,64	7,64	0,00		1	1				2,65	
	01:00	7,29	7,18	0,12		1	1				2,65	
	02:00	7,03	6,71	0,32		1	1				2,65	
	03:00	6,86	6,63	0,23		1	1				2,65	
	04:00	6,99	6,72	0,27		1	1				2,65	
	05:00	7,04	6,50	0,53		1				2	2,65	
	06:00	7,04	6,24	0,80		1				3	2,65	
	07:00	6,99	6,02	0,97		1				4	2,65	
	08:00	7,06	6,30	0,76		1				4	2,65	
	09:00	6,56	5,97	0,60		1				4	2,65	
	10:00	6,54	5,88	0,66		1				4	2,65	
	11:00	6,77	6,30	0,47		1				4	2,65	
	12:00	7,03	6,72	0,31		1				4	2,65	
	13:00	7,16	6,92	0,24		1				4	2,65	
	14:00	7,07	6,97	0,10		1				4	2,65	
	15:00	6,88	6,82	0,06		1				4	2,65	
	16:00	6,98	6,97	0,01		1				4	2,65	
	17:00	7,62	7,62	0,00		1	1				2,65	
	18:00	7,75	7,75	0,00		1	1				2,65	
	19:00	8,09	8,04	0,06		1	1				2,65	
	20:00	8,70	8,06	0,64		1	1				2,65	
	21:00	8,82	7,98	0,84		1	1				2,65	
	22:00	8,18	7,43	0,75		1	1			1	2,65	
	23:00	7,73	6,77	0,96		1	1				2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης