

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	7,21	6,63	0,58		1	1				2,65
	01:00	5,94	5,67	0,27		1	1				2,65
	02:00	5,75	4,91	0,84		1				2	2,65
	03:00	5,77	4,59	1,18		1				2	2,65
	04:00	5,95	5,11	0,84		1				2	2,65
	05:00	6,53	5,55	0,98		1				2	2,65
	06:00	6,60	6,18	0,42		1				3	2,65
	07:00	7,11	7,11	0,00		1	1			2	2,65
	08:00	7,62	7,47	0,15		1	1				2,65
	09:00	7,81	7,61	0,20		1	1				2,65
	10:00	7,51	7,44	0,07		1	1				2,65
	11:00	7,70	7,59	0,11		1	1				2,65
	12:00	7,76	7,46	0,30		1	1				2,65
	13:00	7,65	7,43	0,22		1	1				2,65
	14:00	7,59	7,28	0,30		1	1				2,65
	15:00	7,22	6,97	0,25		1	1				2,65
	16:00	7,43	7,22	0,21		1	1				2,65
	17:00	8,02	7,76	0,26		1	1				2,65
	18:00	8,28	8,18	0,10		1	1				2,65
	19:00	8,39	8,35	0,04		1	1				2,65
	20:00	8,75	8,67	0,08		1	1				2,65
	21:00	8,69	8,60	0,09		1	1				2,65
	22:00	8,10	8,00	0,10		1	1				2,65
	23:00	7,37	7,13	0,24		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης