

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	6,85	6,48	0,37		1	1				2,65	
	01:00	6,20	5,86	0,33		1	1				2,65	
	02:00	5,85	5,65	0,20		1				2	2,65	
	03:00	5,83	5,55	0,27		1				3	2,65	
	04:00	5,82	5,49	0,33		1				3	2,65	
	05:00	6,23	5,87	0,36		1				3	2,65	
	06:00	6,41	5,85	0,57		1				3	2,65	
	07:00	6,71	5,75	0,96		1				3	2,65	
	08:00	7,34	6,78	0,56		1				4	2,65	
	09:00	7,71	7,19	0,52		1				4	2,65	
	10:00	8,06	7,90	0,16		1	1			3	2,65	
	11:00	8,35	8,35	0,00		1	1				2,65	
	12:00	8,48	8,48	0,00		1	1				2,65	
	13:00	8,46	8,42	0,04		1	1				2,65	
	14:00	8,13	7,91	0,22		1	1				2,65	
	15:00	8,21	6,79	1,41		1	1				2,65	
	16:00	8,20	6,69	1,51		1	1				2,65	
	17:00	8,35	6,29	2,06		1	1				2,65	
	18:00	7,85	5,38	2,47		1	1				2,65	
	19:00	8,44	5,96	2,48		1	1				2,65	
	20:00	8,87	6,64	2,23		1	1				2,65	
	21:00	7,90	6,38	1,52		1	1				2,65	
	22:00	7,11	6,61	0,50		1	1				2,41	
	23:00	6,63	6,52	0,10		1	1				0,60	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης