

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 9 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	5,80	5,51	0,30		1	1				0,60	
	01:00	5,18	4,86	0,32		1				1	0,60	
	02:00	5,58	5,11	0,48		1				1	0,60	
	03:00	5,28	4,87	0,42		1				1	0,60	
	04:00	4,91	4,75	0,16		1				1	0,60	
	05:00	4,41	4,34	0,07		1				1	0,60	
	06:00	4,63	4,61	0,02		1				1	0,60	
	07:00	5,29	5,15	0,15		1				2	0,60	
	08:00	5,68	5,45	0,22		1				2	0,60	
	09:00	6,04	5,46	0,58		1				2	0,85	
	10:00	6,31	5,33	0,98		1				3	1,55	
	11:00	6,22	4,94	1,28		1				2	2,30	
	12:00	6,04	4,87	1,17		1				2	2,65	
	13:00	5,86	5,08	0,78		1				2	2,65	
	14:00	5,70	5,02	0,68		1				2	2,65	
	15:00	5,70	4,91	0,79		1				2	2,65	
	16:00	5,88	5,21	0,66		1				2	1,78	
	17:00	5,91	5,49	0,41		1				2	1,20	
	18:00	6,26	5,19	1,07		1				3	1,20	
	19:00	6,54	5,65	0,89		1	1			2	1,20	
	20:00	6,88	5,87	1,01		1	1				1,20	
	21:00	7,60	6,47	1,13		1	1				1,20	
	22:00	6,69	6,25	0,43		1	1				1,20	
	23:00	7,28	6,19	1,09		1	1				1,20	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης