

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	5,91	5,03	0,88			1			2	2,65	
	01:00	5,29	4,65	0,64			1			1	2,65	
	02:00	5,02	4,67	0,35			1			1	2,65	
	03:00	4,92	4,75	0,17			1			1	2,65	
	04:00	4,84	4,84	0,00			1			1	2,65	
	05:00	4,86	4,71	0,16			1			1	2,65	
	06:00	5,33	4,84	0,49			1			1	2,65	
	07:00	5,41	4,74	0,68			1			1	2,65	
	08:00	5,77	4,54	1,23			1			1	2,65	
	09:00	6,00	4,88	1,12			1			1	2,65	
	10:00	6,25	4,63	1,61			1			1	2,41	
	11:00	6,29	4,95	1,34			1			2	1,45	
	12:00	6,44	5,23	1,21			1			2	1,45	
	13:00	6,62	6,26	0,36			1			3	1,45	
	14:00	6,63	6,48	0,16			1			4	1,45	
	15:00	6,21	6,21	0,00			1			4	1,45	
	16:00	6,04	6,04	0,00			1			4	1,45	
	17:00	6,09	6,09	0,00			1			4	1,45	
	18:00	6,51	6,51	0,00			1			4	1,45	
	19:00	6,76	6,72	0,04			1			4	1,45	
	20:00	6,91	6,87	0,04			1			4	1,45	
	21:00	7,11	7,11	0,00			1			4	1,45	
	22:00	7,09	7,09	0,00			1			4	1,95	
	23:00	7,12	7,12	0,00			1			4	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης