

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	6,51	6,51	0,00			1			4	2,65
	01:00	6,35	6,35	0,01			1			4	2,65
	02:00	5,94	5,81	0,13			1			3	2,65
	03:00	5,84	5,65	0,19			1			3	2,65
	04:00	5,64	5,59	0,06			1			3	2,65
	05:00	5,86	5,54	0,32			1			3	2,65
	06:00	6,16	5,50	0,66			1			3	2,65
	07:00	6,86	6,28	0,59			1			3	2,65
	08:00	7,36	6,84	0,52			1			4	2,65
	09:00	7,62	7,16	0,46			1			4	2,65
	10:00	7,49	7,27	0,22			1			4	2,65
	11:00	7,54	7,47	0,07			1			4	2,65
	12:00	7,63	7,36	0,27			1			5	2,65
	13:00	7,31	7,23	0,08			1			4	2,65
	14:00	7,23	7,14	0,09		1	1			3	2,65
	15:00	7,19	7,18	0,01		1	1				2,65
	16:00	7,34	7,30	0,04		1	1				2,65
	17:00	7,81	7,81	0,00		1	1				2,65
	18:00	8,27	8,27	0,00		1	1				2,65
	19:00	8,85	8,85	0,00		1	1			1	2,65
	20:00	8,96	8,96	0,00		1	1			1	2,65
	21:00	9,07	9,07	0,00		1	1			1	2,65
	22:00	8,25	8,25	0,00		1	1			1	2,65
	23:00	7,66	7,66	0,00		1	1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης