

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	7,47	6,57	0,90		1	1				2,65
	01:00	7,05	6,40	0,65		1	1				2,65
	02:00	6,82	6,26	0,56		1	1				2,65
	03:00	6,70	6,35	0,34		1	1				2,65
	04:00	6,61	6,36	0,25		1	1				2,65
	05:00	6,54	6,30	0,24		1	1				2,65
	06:00	7,16	6,95	0,21		1	1				2,65
	07:00	7,38	7,03	0,34		1	1				2,65
	08:00	7,78	7,60	0,18		1	1				2,65
	09:00	7,75	7,34	0,41		1	1				2,65
	10:00	8,00	7,75	0,25		1	1				2,65
	11:00	8,10	8,05	0,06		1	1				2,65
	12:00	8,39	8,31	0,08		1	1				2,65
	13:00	8,13	8,09	0,04		1	1				2,65
	14:00	8,11	8,11	0,00		1	1				2,65
	15:00	3,57	3,57	0,00			1			2	2,65
	16:00	7,47	7,47	0,00		1	1			2	2,65
	17:00	8,28	8,28	0,00		1	1				2,65
	18:00	8,55	8,55	0,00		1	1				2,65
	19:00	8,86	8,86	0,00		1	1			1	2,65
	20:00	8,99	8,99	0,00		1	1			1	2,65
	21:00	9,08	9,07	0,01		1	1			1	2,65
	22:00	8,51	8,41	0,10		1	1			1	2,65
	23:00	8,07	7,88	0,19		1	1				2,65

Γενική διακοπή στις 15:09 λόγω βλάβης στην μονάδα G4. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης