

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|-------|-------|--------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 0,800 | |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ.ΗΖ (x11) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026 | 00:00 | 7,33 | 7,29 | 0,04 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 01:00 | 6,63 | 6,63 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 02:00 | 6,41 | 6,41 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 03:00 | 6,39 | 6,25 | 0,14 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 04:00 | 6,59 | 6,29 | 0,29 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 05:00 | 6,62 | 6,41 | 0,21 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 06:00 | 6,81 | 6,68 | 0,13 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 07:00 | 7,42 | 7,30 | 0,11 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 08:00 | 7,28 | 7,22 | 0,06 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 09:00 | 6,46 | 6,27 | 0,20 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 10:00 | 6,93 | 6,58 | 0,35 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 11:00 | 7,60 | 7,08 | 0,52 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 12:00 | 7,89 | 7,11 | 0,78 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 13:00 | 8,06 | 7,26 | 0,80 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 14:00 | 8,41 | 7,51 | 0,90 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 15:00 | 8,56 | 7,92 | 0,64 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 16:00 | 8,65 | 7,85 | 0,80 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 17:00 | 8,74 | 8,28 | 0,46 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 18:00 | 8,92 | 8,66 | 0,26 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 19:00 | 9,14 | 9,14 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 2 | 2,65 | |
| | 20:00 | 9,00 | 8,98 | 0,02 | | 1 | 1 | | | 2 | 2,65 | |
| | 21:00 | 8,36 | 8,21 | 0,15 | | 1 | 1 | | | 1 | 2,65 | |
| | 22:00 | 7,68 | 7,49 | 0,19 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |
| | 23:00 | 6,94 | 6,85 | 0,09 | | 1 | 1 | | | | 2,65 | |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση