

ΗΣ ΜΗΛΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800						
ΤΕ (MW)				2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510						
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	7,08	5,66	1,42		1	1				5,34	1,40	2,63	51%	721
	01:00	6,89	5,61	1,27		1	1				5,39	1,34	2,49	51%	716
	02:00	6,70	6,22	0,48		1	1				4,78	0,90	2,30	57%	783
	03:00	6,48	5,81	0,67		1	1				5,19	0,90	2,10	53%	737
	04:00	6,51	5,78	0,73		1	1				5,22	0,90	2,11	53%	734
	05:00	6,61	5,94	0,68		1	1				5,06	0,90	2,21	54%	752
	06:00	6,73	6,25	0,48		1	1				4,75	0,90	2,32	57%	787
	07:00	7,23	6,85	0,38		1	1				4,15	0,90	2,63	62%	853
	08:00	7,26	6,70	0,56		1	1				4,30	0,90	2,65	61%	836
	09:00	7,16	7,01	0,15		1	1				3,99	0,90	2,63	64%	870
	10:00	6,97	6,68	0,29		1	1				4,32	0,90	2,54	61%	834
	11:00	6,85	6,67	0,18		1	1				4,33	0,90	2,45	61%	833
	12:00	6,10	6,06	0,04		1	1				4,94	0,75	1,73	55%	765
	13:00	5,52	5,52	0,00		1	1				5,48	0,00	1,12	50%	705
	14:00	7,26	6,58	0,69		1	1				4,42	0,45	2,23	60%	823
	15:00	7,12	6,66	0,46		1	1				4,34	0,77	2,48	61%	832
	16:00	7,49	6,60	0,89		1	1				4,40	1,20	2,65	60%	825
	17:00	7,56	6,66	0,90		1	1				4,34	1,20	2,65	61%	832
	18:00	8,12	7,31	0,80		1	1				3,69	1,20	2,65	66%	905
	19:00	8,43	7,50	0,93		1	1				3,50	1,20	2,65	68%	926
	20:00	8,89	7,53	1,37		1	1				3,47	2,12	2,65	68%	929
	21:00	9,00	7,81	1,19		1	1				3,19	2,65	2,65	71%	961
	22:00	8,20	7,96	0,23		1	1				3,04	2,65	2,65	72%	979
	23:00	7,51	7,51	0,00		1	1				3,49	2,65	2,65	68%	928
		173,66 MWh											ΑΩΛ: 10,78	19.864 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης