

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026 | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026 | 00:00 | 1,75 | 1,46 | 0,29 | | | | 1 | 1 | | | 0,60 | 0,60 |
| | 01:00 | 1,62 | 1,36 | 0,25 | | | | 1 | 1 | | | 0,51 | 0,50 |
| | 02:00 | 1,54 | 1,34 | 0,21 | | | | 1 | 1 | | | 0,43 | 0,42 |
| | 03:00 | 1,48 | 1,30 | 0,18 | | | | 1 | 1 | | | 0,36 | 0,36 |
| | 04:00 | 1,48 | 1,30 | 0,17 | | | | 1 | 1 | | | 0,35 | 0,36 |
| | 05:00 | 1,52 | 1,32 | 0,20 | | | | 1 | 1 | | | 0,39 | 0,39 |
| | 06:00 | 1,56 | 1,35 | 0,22 | | | | 1 | 1 | | | 0,43 | 0,44 |
| | 07:00 | 1,82 | 1,51 | 0,31 | | | | 1 | 1 | | | 0,63 | 0,63 |
| | 08:00 | 1,91 | 1,69 | 0,23 | | | | 1 | 1 | | | 0,47 | 0,38 |
| | 09:00 | 1,84 | 1,77 | 0,07 | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,15 | 0,11 |
| | 10:00 | 1,78 | 1,77 | 0,01 | | | 1 | | 1 | | 1 | 0,02 | 0,06 |
| | 11:00 | 2,01 | 1,85 | 0,16 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,33 | 0,33 |
| | 12:00 | 2,03 | 1,86 | 0,18 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,35 | 0,35 |
| | 13:00 | 2,01 | 1,84 | 0,17 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,34 | 0,34 |
| | 14:00 | 1,74 | 1,52 | 0,22 | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,47 |
| | 15:00 | 1,67 | 1,41 | 0,26 | | 1 | 1 | | | | | 0,54 | 0,53 |
| | 16:00 | 1,69 | 1,42 | 0,28 | | 1 | 1 | | | | | 0,56 | 0,56 |
| | 17:00 | 1,86 | 1,54 | 0,32 | | 1 | 1 | | | | | 0,65 | 0,65 |
| | 18:00 | 1,99 | 1,65 | 0,35 | | 1 | 1 | | | | | 0,69 | 0,70 |
| | 19:00 | 2,10 | 1,73 | 0,37 | | 1 | 1 | | | | | 0,73 | 0,73 |
| 20:00 | 2,38 | 1,97 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | | 0,82 | 0,82 | |
| 21:00 | 2,44 | 2,07 | 0,38 | | 1 | 1 | | | 1 | | 0,77 | 0,77 | |
| 22:00 | 2,23 | 1,96 | 0,28 | | 1 | 1 | | | 1 | | 0,57 | 0,56 | |
| 23:00 | 1,98 | 1,83 | 0,15 | | 1 | 1 | | | 1 | | 0,31 | 0,30 | |

Το διάστημα 08:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |