

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	1,80	1,72	0,08		1	1					0,61	0,63	
	01:00	1,67	1,64	0,03		1	1					0,55	0,55	
	02:00	1,62	1,62	0,01		1	1					0,50	0,50	
	03:00	1,64	1,64	0,00		1	1					0,52	0,52	
	04:00	1,64	1,64	0,00		1	1					0,52	0,52	
	05:00	1,65	1,65	0,00		1	1					0,53	0,53	
	06:00	1,64	1,64	0,00		1	1					0,52	0,52	
	07:00	1,84	1,84	0,00		1	1					1	0,41	0,38
	08:00	2,07	2,07	0,00		1	1					1	0,39	0,40
	09:00	2,16	2,15	0,00		1	1					1	0,47	0,47
	10:00	2,12	2,11	0,01		1	1					1	0,45	0,45
	11:00	2,11	2,10	0,00		1	1					1	0,42	0,42
	12:00	2,10	2,10	0,00		1	1					1	0,41	0,42
	13:00	2,08	2,08	0,00		1	1					1	0,37	0,40
	14:00	2,02	2,01	0,01		1	1					1	0,35	0,34
	15:00	1,74	1,71	0,03		1	1					1	0,15	0,21
	16:00	1,73	1,65	0,09		1	1						0,60	0,60
	17:00	1,78	1,69	0,09		1	1						0,62	0,62
	18:00	1,94	1,86	0,08		1	1	1					0,40	0,38
	19:00	2,03	1,99	0,04		1	1	1					0,35	0,35
20:00	2,29	2,26	0,03		1	1	1					0,61	0,61	
21:00	2,28	2,22	0,06		1	1	1					0,60	0,60	
22:00	2,13	2,08	0,05		1	1	1					0,44	0,45	
23:00	1,87	1,86	0,01		1	1	1					0,28	0,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης