

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	1,41	1,41	0,00		1	1					0,29	0,29	
	01:00	1,33	1,33	0,00		1	1					0,22	0,22	
	02:00	1,28	1,28	0,00		1	1					0,17	0,17	
	03:00	1,25	1,25	0,00		1	1					0,13	0,13	
	04:00	1,24	1,24	0,00		1	1					0,12	0,12	
	05:00	1,24	1,24	0,00		1	1					0,12	0,13	
	06:00	1,26	1,25	0,01		1	1					0,14	0,14	
	07:00	1,48	1,48	0,00		1	1					0,36	0,36	
	08:00	1,68	1,63	0,05		1	1					0,55	0,55	
	09:00	1,84	1,77	0,06		1	1					0,64	0,64	
	10:00	2,08	2,04	0,05		1	1	1				0,45	0,44	
	11:00	2,07	2,02	0,05		1	1	1				0,40	0,40	
	12:00	2,08	2,07	0,02		1	1	1				0,40	0,40	
	13:00	2,05	2,04	0,01		1	1	1				0,37	0,37	
	14:00	2,02	1,97	0,04		1	1	1				0,34	0,34	
	15:00	1,97	1,94	0,02		1	1	1				0,29	0,29	
	16:00	1,95	1,91	0,04		1	1	1				0,27	0,27	
	17:00	2,03	2,02	0,01		1	1	1				0,34	0,35	
	18:00	2,11	2,11	0,00		1	1	1				0,42	0,43	
	19:00	2,18	2,01	0,17		1	1	1				0,47	0,46	
20:00	2,36	2,00	0,36		1	1	1				0,67	0,66		
21:00	2,32	1,80	0,52		1	1	1				0,65	0,64		
22:00	2,12	1,84	0,28		1	1	1				0,45	0,45		
23:00	1,92	1,81	0,11		1	1	1				0,25	0,25		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης