

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	1,49	1,38	0,11		1	1					0,37	0,37
	01:00	1,40	1,25	0,15		1	1					0,28	0,28
	02:00	1,36	1,20	0,16		1	1					0,24	0,24
	03:00	1,33	1,25	0,08	1		1					0,19	0,19
	04:00	1,28	1,20	0,08	1		1					0,16	0,16
	05:00	1,28	1,19	0,09	1		1					0,16	0,16
	06:00	1,33	1,30	0,03	1		1					0,20	0,21
	07:00	1,64	1,64	0,00	1		1					0,50	0,51
	08:00	1,86	1,84	0,02	1		1					0,65	0,65
	09:00	2,18	2,14	0,04	1		1				1	0,58	0,57
	10:00	2,33	2,29	0,04	1		1				1	0,67	0,66
	11:00	2,40	2,34	0,06	1		1				1	0,73	0,73
	12:00	2,32	2,26	0,06	1		1				1	0,61	0,65
	13:00	2,34	2,30	0,03	1		1				1	0,39	0,67
	14:00	2,23	2,23	0,00	1		1				1	0,00	0,55
	15:00	2,00	2,00	0,00	1		1				1	0,00	0,33
	16:00	2,03	2,03	0,00	1		1				1	0,00	0,35
	17:00	2,09	2,08	0,00	1		1				1	0,00	0,40
	18:00	2,29	2,29	0,00	1		1				1	0,00	0,61
	19:00	2,30	2,30	0,00	1		1				1	0,00	0,62
20:00	2,49	2,49	0,00	1		1				1	0,00	0,81	
21:00	2,48	2,47	0,00	1		1				1	0,00	0,79	
22:00	2,30	2,30	0,00	1	1	1					0,00	0,55	
23:00	2,04	2,04	0,00	1	1	1					0,00	0,37	

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης