

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τρίτη, 26 Μαΐου 2026 | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 26 Μαΐου 2026 | 00:00 | 1,92 | 1,45 | 0,47 | 1 | 1 | | | | | | 0,68 | 0,68 | |
| | 01:00 | 1,83 | 1,56 | 0,28 | 1 | 1 | | | | | | 0,64 | 0,64 | |
| | 02:00 | 1,83 | 1,52 | 0,31 | 1 | 1 | | | | | | 0,64 | 0,64 | |
| | 03:00 | 1,78 | 1,53 | 0,25 | 1 | 1 | | | | | | 0,62 | 0,62 | |
| | 04:00 | 1,71 | 1,42 | 0,30 | 1 | 1 | | | | | | 0,58 | 0,58 | |
| | 05:00 | 1,77 | 1,57 | 0,21 | 1 | 1 | | | | | | 0,62 | 0,62 | |
| | 06:00 | 1,82 | 1,52 | 0,30 | 1 | 1 | | | | | | 0,63 | 0,63 | |
| | 07:00 | 2,12 | 1,69 | 0,43 | 1 | 1 | | | | | | 0,74 | 0,74 | |
| | 08:00 | 2,19 | 1,90 | 0,30 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,53 | 0,51 |
| | 09:00 | 2,38 | 2,22 | 0,17 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,69 | 0,70 |
| | 10:00 | 2,54 | 2,22 | 0,32 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,86 | 0,86 |
| | 11:00 | 2,54 | 2,20 | 0,34 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,86 | 0,86 |
| | 12:00 | 2,57 | 2,07 | 0,50 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,87 | 0,87 |
| | 13:00 | 2,60 | 2,04 | 0,55 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,89 | 0,89 |
| | 14:00 | 2,52 | 1,90 | 0,62 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,85 | 0,84 |
| | 15:00 | 2,27 | 1,69 | 0,59 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,60 | 0,60 |
| | 16:00 | 2,24 | 1,74 | 0,50 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,55 | 0,56 |
| | 17:00 | 2,35 | 1,70 | 0,65 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,66 | 0,66 |
| | 18:00 | 2,51 | 1,70 | 0,81 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,83 | 0,83 |
| | 19:00 | 2,55 | 1,68 | 0,86 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,86 | 0,86 |
| 20:00 | 2,59 | 1,70 | 0,89 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| 21:00 | 2,52 | 1,70 | 0,82 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,83 | 0,83 | |
| 22:00 | 2,36 | 1,75 | 0,61 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,62 | 0,60 | |
| 23:00 | 2,13 | 1,68 | 0,45 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,46 | 0,45 | |

Στο διάστημα 8:30 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης