

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026 | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026 | 00:00 | 1,95 | 1,69 | 0,27 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,27 | |
| | 01:00 | 1,86 | 1,69 | 0,17 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,18 | 0,19 | |
| | 02:00 | 1,84 | 1,69 | 0,15 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,16 | 0,16 | |
| | 03:00 | 1,75 | 1,68 | 0,06 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,07 | 0,07 | |
| | 04:00 | 1,73 | 1,50 | 0,23 | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,39 | |
| | 05:00 | 1,68 | 1,46 | 0,21 | | 1 | 1 | | | | | 0,57 | 0,56 | |
| | 06:00 | 1,51 | 1,39 | 0,12 | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 | |
| | 07:00 | 1,95 | 1,92 | 0,03 | | 1 | 1 | | | | | 0,59 | 0,56 | |
| | 08:00 | 2,18 | 2,18 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,49 | 0,50 | |
| | 09:00 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,65 | 0,66 | |
| | 10:00 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,75 | 0,74 | |
| | 11:00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,77 | 0,77 | |
| | 12:00 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| | 13:00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,72 | 0,72 | |
| | 14:00 | 2,30 | 2,30 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,62 | 0,63 | |
| | 15:00 | 2,18 | 2,12 | 0,06 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,49 | 0,50 | |
| | 16:00 | 2,15 | 2,09 | 0,06 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,47 | 0,47 | |
| | 17:00 | 2,33 | 2,28 | 0,05 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,64 | 0,65 | |
| | 18:00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,72 | 0,72 | |
| | 19:00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,82 | 0,82 | |
| 20:00 | 2,61 | 2,58 | 0,03 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,90 | 0,90 | | |
| 21:00 | 2,57 | 2,54 | 0,03 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,86 | 0,86 | | |
| 22:00 | 2,38 | 2,36 | 0,02 | | 1 | 1 | | | | 1 | 0,68 | 0,63 | | |
| 23:00 | 2,13 | 2,12 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,45 | 0,45 | | |

Στο διάστημα 8:00 - 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |