

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100						
		ΤΕ (MW)		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	1,44	1,32	0,12	1		1					0,88	0,32	0,32	60%	394	
	01:00	1,36	1,25	0,11	1		1					0,95	0,25	0,25	57%	376	
	02:00	1,35	1,24	0,11	1		1					0,96	0,23	0,23	56%	372	
	03:00	1,32	1,28	0,04	1		1					0,92	0,21	0,21	58%	384	
	04:00	1,31	1,30	0,01	1		1					0,90	0,19	0,19	59%	389	
	05:00	1,31	1,28	0,03	1		1					0,92	0,20	0,20	58%	383	
	06:00	1,32	1,32	0,00	1		1					0,88	0,20	0,20	60%	393	
	07:00	1,57	1,57	0,00	1		1					0,63	0,44	0,44	71%	460	
	08:00	1,70	1,69	0,00	1		1					0,51	0,57	0,57	77%	493	
	09:00	1,78	1,75	0,03	1		1					0,45	0,62	0,62	80%	508	
	10:00	2,00	1,88	0,12	1		1				1	1,42	0,59	0,57	57%	571	
	11:00	2,17	1,94	0,22	1		1				1	1,36	0,48	0,48	59%	581	
	12:00	2,18	1,92	0,26	1		1				1	1,38	0,50	0,49	58%	574	
	13:00	2,14	1,99	0,15	1		1				1	1,31	0,46	0,45	60%	593	
	14:00	2,13	1,95	0,18	1		1				1	1,35	0,45	0,45	59%	582	
	15:00	1,97	1,83	0,14	1		1				1	1,47	0,29	0,29	56%	552	
	16:00	1,91	1,71	0,20	1		1				1	1,59	0,25	0,25	52%	519	
	17:00	2,04	1,69	0,36	1		1				1	1,61	0,36	0,37	51%	511	
	18:00	2,16	1,87	0,29	1		1				1	1,43	0,48	0,49	57%	561	
	19:00	2,17	2,08	0,09	1		1				1	1,22	0,51	0,50	63%	616	
20:00	2,41	2,34	0,07	1		1				1	0,96	0,72	0,72	71%	686		
21:00	2,37	2,28	0,09	1		1				1	1,02	0,70	0,70	69%	670		
22:00	2,13	2,08	0,05	1		1				1	1,22	0,46	0,46	63%	618		
23:00	1,90	1,88	0,02	1		1					0,32	0,59	0,61	86%	543		
		44,14 MWh												ΑΩΛ: 8,39		12.327 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης