

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Sunday, May 3, 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η Ρ Α Ρ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4			ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7
Sunday, May 3, 2026	00:00	84.40	55.06	29.35	0.00			1					1						1	1		34.83	25.32
	01:00	79.44	52.14	27.31	0.00			1					1						1	1		34.08	23.83
	02:00	75.88	49.44	26.44	0.00			1					1						1	1		30.92	22.76
	03:00	73.66	48.82	24.83	0.00			1					1						1	1		28.45	22.10
	04:00	73.35	48.77	24.58	0.00			1					1						1	1		31.49	22.00
	05:00	78.05	51.52	26.53	0.00			1					1						1	1		34.44	23.42
	06:00	82.29	54.58	27.54	0.16			1					1						1	1		37.82	24.64
	07:00	92.32	60.90	29.51	1.91			1					1						1	1		43.76	27.12
	08:00	100.49	67.93	27.13	5.43			1					1						1	1		46.85	28.52
	09:00	108.36	73.75	27.20	7.41			1					1						1	1		48.55	30.28
	10:00	114.92	70.41	33.23	11.28			1					1	1					1	1		48.31	31.09
	11:00	116.92	72.96	33.46	10.50			1					1	1					1	1		45.60	31.93
	12:00	118.40	68.32	36.22	13.86			1					1	1					1	1		48.55	31.36
	13:00	117.48	70.17	32.88	14.43			1					1	1					1	1		48.55	30.91
	14:00	114.81	69.80	30.42	14.59			1		1			1	1					1	1		45.70	30.07
	15:00	110.60	70.97	27.48	12.15			1		1			1	1					1	1		35.22	29.54
	16:00	110.95	76.01	27.61	7.33			1		1			1	1					1	1		36.77	31.09
	17:00	113.16	81.98	26.87	4.30			1		1			1	1					1	1		38.80	32.66
	18:00	117.47	87.17	29.01	1.29			1		1			1	1					1	1		39.77	34.85
	19:00	122.77	91.98	30.55	0.23			1		1			1	1					1	1		33.93	36.76
	20:00	128.34	96.71	31.63	0.00			1		1			1	1					1	1		35.19	38.50
	21:00	121.95	91.43	30.52	0.00			1		1			1	1					1	1		33.93	36.58
	22:00	108.65	81.46	27.18	0.00			1		1			1	1					1	1		29.48	32.59
23:00	96.94	72.65	24.29	0.00			1		1			1	1					1	1		25.54	29.08	

1. Ένταξη ΑΕΡ2 λόγω κακοκαιρίας
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω έντονων θυελλωδών ανέμων

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης