

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, May 8, 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιτομίου των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, May 8, 2026	00:00	82.00	81.85	0.15	0.00				1																	24.49	24.60
	01:00	76.87	76.64	0.23	0.00				1																	24.22	23.06
	02:00	74.09	73.97	0.12	0.00				1																	25.68	22.23
	03:00	72.41	72.11	0.29	0.00				1																	24.18	21.72
	04:00	72.29	70.73	1.56	0.00				1																	23.95	21.69
	05:00	77.20	75.47	1.74	0.00				1																	26.93	23.16
	06:00	84.67	82.80	1.28	0.59				1																	28.62	25.22
	07:00	99.65	96.17	0.17	3.32				1																	34.73	28.90
	08:00	107.74	99.32	0.07	8.35				1																	36.99	29.82
	09:00	115.13	102.72	0.16	12.24				1																	30.40	30.29
	10:00	117.43	100.59	0.08	16.75				1																	32.93	30.20
	11:00	117.32	100.85	0.42	16.05				1																	33.28	30.38
	12:00	119.33	102.76	1.11	15.45				1																	35.82	31.16
	13:00	119.79	105.55	0.78	13.46				1																	38.30	31.90
	14:00	117.73	106.46	1.18	10.09				1																	39.63	32.29
	15:00	113.92	106.42	0.54	6.96				1																	39.14	32.09
	16:00	114.26	106.87	1.56	5.83				1																	32.76	28.63
	17:00	114.31	108.95	2.19	3.17				1																	28.16	31.34
	18:00	117.25	114.16	0.80	2.29				1																	32.85	34.49
	19:00	118.92	118.14	0.07	0.71				1																	36.01	35.46
	20:00	122.63	122.21	0.42	0.00				1																	40.31	36.79
	21:00	116.11	113.73	2.38	0.00				1																	33.70	34.83
	22:00	104.50	100.96	3.54	0.00				1																	25.23	23.50
	23:00	93.45	91.01	2.43	0.00				1																	23.63	26.45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης