

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, May 9, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
ΑΡΧΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ															
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Saturday, May 9, 2026	00:00	84.73	81.87	2.87	0.00																					23.77	25.42	
	01:00	78.78	75.40	3.38	0.00																						27.17	23.63
	02:00	75.68	73.83	1.86	0.00																						26.43	22.70
	03:00	73.39	72.54	0.84	0.00																						24.96	22.02
	04:00	73.39	73.03	0.36	0.00																						24.95	22.02
	05:00	77.80	75.80	2.00	0.00																						27.15	23.34
	06:00	84.52	81.73	2.32	0.46																						28.90	25.22
	07:00	97.04	90.25	2.89	3.91																						30.15	26.14
	08:00	108.38	94.91	4.35	9.12																						36.42	29.78
	09:00	116.67	100.64	2.80	13.24																						38.73	31.03
	10:00	119.11	98.54	3.00	17.57																						33.60	30.46
	11:00	114.93	92.62	2.47	19.84																						33.90	28.53
	12:00	114.79	91.99	1.93	20.87																						33.21	28.18
	13:00	119.23	94.74	3.20	21.29																						36.68	29.38
	14:00	119.29	95.33	3.24	20.72																						37.71	29.57
	15:00	111.40	90.26	2.72	18.43																						31.94	27.89
	16:00	110.03	91.73	3.97	14.33																						34.59	28.71
	17:00	112.93	99.78	3.82	9.33																						39.66	31.08
	18:00	115.43	104.73	6.25	4.44																						40.62	33.29
	19:00	117.83	108.18	8.77	0.88																						41.22	35.08
	20:00	120.51	113.21	7.30	0.00																						42.11	36.15
	21:00	114.00	109.47	4.53	0.00																						39.84	34.20
	22:00	103.12	97.53	5.58	0.00																						35.56	30.94
23:00	93.08	86.48	6.60	0.00																						30.61	27.92	

Περικοπή ενεργειακών κοινοτήτων λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας του ΑΕΡ Νο 8.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης