

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Sunday, May 10, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Η Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ															
						ΑΤΜ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7				
Sunday, May 10, 2026	00:00	85.44	81.99	3.45	0.00																						28.05	25.63	
	01:00	80.53	77.17	3.35	0.00																							19.13	20.33
	02:00	77.10	75.80	1.30	0.00																							26.82	23.13
	03:00	74.95	73.85	1.10	0.00																							26.21	22.49
	04:00	74.33	73.20	1.13	0.00																							25.84	22.30
	05:00	77.93	77.15	0.78	0.00																							27.16	23.38
	06:00	82.22	80.73	0.85	0.64																							28.65	24.47
	07:00	92.98	88.28	0.64	4.06																							32.43	26.68
	08:00	102.45	92.85	0.31	9.29																							35.06	27.95
	09:00	109.99	94.91	0.32	14.76																							38.38	28.57
	10:00	113.91	94.12	1.25	18.53																							39.70	28.61
	11:00	113.75	88.58	4.32	20.86																							38.88	27.87
	12:00	92.28	85.79	6.49	0.00																							38.87	27.68
	13:00	89.45	81.25	8.20	0.00																							39.09	26.84
	14:00	85.64	75.59	10.05	0.00																							37.17	25.69
	15:00	84.58	76.39	8.19	0.00																							35.81	25.38
	16:00	90.32	81.77	8.55	0.00																							36.68	27.10
	17:00	96.69	91.78	4.91	0.00																							37.80	29.01
	18:00	106.89	99.00	7.89	0.00																							39.00	32.07
	19:00	114.52	105.67	8.85	0.00																							40.25	34.36
	20:00	118.10	108.75	9.35	0.00																							41.33	35.43
	21:00	112.52	98.82	13.70	0.00																							39.65	33.76
	22:00	100.29	93.80	6.48	0.00																							35.17	30.09
23:00	88.10	83.61	4.49	0.00																							30.90	26.43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης