ΗΣ ΡΟΔΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, May 12, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Tuesday, May 12, 2026	00:00	85.32	69.65	15.67	0.00					1				1								1	1	1	1	30.14	25.60
	01:00	80.12	64.73	15.39	0.00					1				1								1	1	1	1	30.30	24.04
	02:00	77.40	60.42	16.98	0.00					1				1								1		1	1	29.27	23.22
	03:00	75.32	64.16	11.17	0.00					1				1								1		1	1	26.36	22.60
	04:00	75.57	68.78	6.79	0.00					1				1								1		1	1	26.31	22.67
	05:00	80.66	76.18	4.48	0.00					1				1								1	1	1	1	28.05	24.20
	06:00	88.03	84.57	3.05	0.41					1		1		1							1	1	1	1	1	30.26	26.28
	07:00	103.52	98.39	1.38	3.75					1		1									1	1	1	1	1	35.75	29.93
	08:00	113.39	103.85	0.33	9.21			1		1		1									1	1	1	1	1	34.55	31.26
	09:00	121.74	107.39	0.13	14.21			1		1		1									1	1	1	1	1	37.56	32.26
	10:00	125.70	107.64	0.24	17.82			1		1		1									1	1	1	1	1	38.20	32.36
	11:00	126.55	104.66	1.89	20.01			1		1		1									1	1	1	1	1	36.85	31.96
	12:00	125.26	99.90	4.26	21.11			1		1		1									1	1	1	1	1	35.36	31.25
	13:00	124.45	98.19	4.49	21.77			1		1		1									1	1	1	1	1	36.95	30.80
	14:00	122.76	98.53	3.25	20.98			1		1		1									1	1	1	1	1	34.97	30.53
	15:00	120.45	94.01	7.62	18.82			1		1		1		1							1	1	1	1	1	28.56	29.63
	16:00	116.08	93.26	7.33	15.50			1		1		1		1								1	1	1	1	34.25	30.17
	17:00	118.99	100.56	7.77	10.66			1		1				1								1	1	1	1	37.63	32.50
	18:00	122.03	104.33	12.64	5.05			1	1	1				1								1	1	1	1	40.14	35.09
	19:00	124.58	106.22	17.42	0.95			1	1	1				1								1	1	1	1	43.53	37.09
	20:00	127.89	110.89	17.01	0.00			1	1	1				1								1	1	1	1	44.62	38.37
	21:00	121.27	95.06	26.21	0.00			1	1	1				1								1	1	1	1	42.75	36.38
	22:00	106.97	86.86	20.11	0.00				1	1				1								1	1	1	1	42.62	32.09
	23:00	95.52	77.06	18.46	0.00				1					1								1	1	1	1	41.57	28.65

Μηδενισμός ενεργειακών κοινοτήτων λόγω δοκιμών του AEP No 7.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης