

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, May 13, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Η Α Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ															
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Wednesday, May 13, 2026	00:00	87.07	63.75	23.33	0.00				1																			40.57	26.12
	01:00	81.62	57.70	23.92	0.00				1																			44.52	24.49
	02:00	78.62	59.29	19.33	0.00				1																			48.35	23.59
	03:00	77.25	55.83	21.42	0.00				1																			45.97	23.17
	04:00	79.62	55.97	23.65	0.00				1																			38.95	23.89
	05:00	81.83	61.76	20.07	0.00				1																			35.09	24.55
	06:00	89.05	71.56	16.57	0.92				1																			35.81	26.44
	07:00	104.52	88.30	11.67	4.55				1																			36.55	29.99
	08:00	115.83	98.44	8.46	8.93				1	1																		40.41	32.07
	09:00	124.45	103.56	7.90	12.99				1	1																		42.82	33.44
	10:00	117.46	96.68	5.50	15.29				1	1																		44.06	30.65
	11:00	113.37	95.24	2.38	15.74				1	1																		44.34	29.29
	12:00	124.69	105.07	2.50	17.12				1	1																		44.49	32.27
	13:00	130.05	110.53	3.02	16.49				1	1																		43.57	34.07
	14:00	124.43	108.44	2.13	13.86				1	1																		42.90	33.17
	15:00	106.46	94.49	1.01	10.96				1	1																		40.41	28.50
	16:00	111.05	101.80	0.57	8.68				1	1																		41.72	30.71
	17:00	122.30	116.56	1.03	4.70				1	1																		42.80	35.28
	18:00	126.30	122.59	2.29	1.42				1	1																		44.15	37.46
	19:00	128.54	124.72	3.48	0.34				1	1																		44.92	38.46
	20:00	130.67	126.65	4.02	0.00				1	1																		45.68	39.20
	21:00	122.69	119.50	3.20	0.00				1	1																		42.97	36.81
	22:00	109.01	108.46	0.55	0.00				1	1																		36.29	32.70
23:00	97.19	93.90	3.29	0.00				1	1																		27.71	29.16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης