

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, May 27, 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Η Α Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)								
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Wednesday, May 27, 2026	00:00	95.38	88.98	6.40	0.00			1	1																			32.45	28.61	
	01:00	89.27	81.64	7.63	0.00			1	1																				26.73	26.78
	02:00	85.38	77.19	8.19	0.00			1	1																				28.57	25.61
	03:00	83.27	76.70	6.57	0.00			1	1																				28.06	24.98
	04:00	83.18	77.20	5.98	0.00			1	1																				27.94	24.96
	05:00	87.83	82.16	5.67	0.00			1	1																				29.17	26.35
	06:00	94.61	88.60	5.08	0.92			1	1																				30.98	28.11
	07:00	111.15	104.09	2.71	4.35			1	1																				38.87	32.04
	08:00	123.60	112.34	1.64	9.62			1	1																				43.42	34.19
	09:00	133.22	117.46	1.41	14.34			1	1																				46.89	35.66
	10:00	136.67	117.92	0.80	17.95			1	1																				48.21	35.61
	11:00	137.16	116.23	0.68	20.25			1	1																				48.36	35.07
	12:00	139.17	116.99	0.87	21.32			1	1																				48.55	35.36
	13:00	141.37	119.29	0.65	21.43			1	1																				48.55	35.98
	14:00	138.89	117.82	0.53	20.55			1	1																				48.32	35.50
	15:00	134.11	114.94	0.71	18.46			1	1																				46.40	34.70
	16:00	131.12	115.15	0.82	15.16			1	1																				34.03	34.79
	17:00	133.52	122.06	0.92	10.54			1	1																				40.37	36.89
	18:00	136.36	130.12	1.57	4.67			1	1																				47.75	39.51
	19:00	138.18	134.55	2.74	0.89			1	1																				48.35	41.19
	20:00	139.68	134.74	4.93	0.01			1	1																				48.52	41.90
	21:00	132.31	127.60	4.71	0.00			1	1																				46.34	39.69
	22:00	118.54	114.72	3.82	0.00			1	1																				41.28	35.56
23:00	106.46	102.54	3.92	0.00			1	1																				36.92	31.94	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης