

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 2 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	11,01	7,29	3,72	1				1		3,88
	01:00	10,06	7,00	3,06						1	3,52
	02:00	9,61	6,45	3,17						1	3,64
	03:00	9,47	6,35	3,12						1	3,50
	04:00	9,46	6,36	3,09						1	3,46
	05:00	9,61	6,51	3,10						1	3,50
	06:00	9,98	6,84	3,14						1	3,70
	07:00	10,85	7,62	3,23						1	4,13
	08:00	12,26	8,65	3,60						1	4,54
	09:00	13,45	9,29	4,16					1	1	4,72
	10:00	13,37	9,54	3,83					1	1	4,46
	11:00	13,00	9,39	3,62					1	1	3,88
	12:00	12,77	9,43	3,34					1	1	3,64
	13:00	12,68	9,38	3,30					1	1	3,39
	14:00	12,47	9,38	3,09					1	1	3,18
	15:00	11,59	8,90	2,69					1	1	2,30
	16:00	11,52	9,25	2,27					1	1	2,83
	17:00	11,97	9,30	2,67					1	1	3,90
	18:00	12,27	8,87	3,40					1	1	4,36
	19:00	14,13	10,33	3,80					1	1	5,68
	20:00	15,68	11,58	4,11					1	1	6,22
	21:00	15,47	12,21	3,26					1	1	6,20
	22:00	14,98	10,61	4,36					1	1	5,43
	23:00	13,72	9,85	3,87		1			1		4,80

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης