

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	11,61	9,28	2,33					1	1	4,03
	01:00	10,79	7,49	3,30	1				1		4,18
	02:00	11,13	7,29	3,84	1				1		3,85
	03:00	10,89	7,29	3,60	1				1		3,62
	04:00	10,80	7,33	3,47	1				1		3,53
	05:00	11,04	7,30	3,74	1				1		3,77
	06:00	12,25	8,07	4,19	1				1		4,31
	07:00	14,07	9,47	4,60	1				1		5,09
	08:00	15,51	10,14	5,37	1				1		5,47
	09:00	15,50	10,13	5,37	1				1		5,44
	10:00	14,17	9,42	4,75	1				1		5,19
	11:00	13,60	9,03	4,56	1				1		4,97
	12:00	13,00	8,52	4,47	1				1		4,75
	13:00	12,79	8,36	4,42	1				1		4,68
	14:00	12,45	8,23	4,21	1				1		4,54
	15:00	12,25	8,03	4,22	1				1		4,46
	16:00	12,19	8,02	4,17	1				1		4,34
	17:00	12,93	8,71	4,21	1				1		4,63
	18:00	14,10	9,76	4,34	1				1		5,16
	19:00	15,31	10,79	4,52	1				1		5,73
	20:00	17,54	13,26	4,28	1	1			1		6,73
	21:00	17,65	13,12	4,53	1	1			1		6,87
	22:00	16,11	11,54	4,57	1	1			1		5,47
	23:00	13,82	10,40	3,41		1	1		1		4,66

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης