

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	11,72	11,06	0,66					1	1	2,71
	01:00	10,77	10,58	0,19					1	1	1,93
	02:00	10,55	10,53	0,02					1	1	1,74
	03:00	10,21	10,19	0,02					1	1	1,47
	04:00	10,19	10,16	0,03					1	1	1,42
	05:00	10,46	10,45	0,01					1	1	1,63
	06:00	11,36	11,36	0,00					1	1	2,32
	07:00	13,17	13,17	0,00					1	1	3,93
	08:00	13,42	13,42	0,00		1		1		1	2,09
	09:00	12,98	12,98	0,00	1	1				1	2,01
	10:00	12,17	12,16	0,01	1	1			1		1,40
	11:00	11,79	11,78	0,01	1	1			1		1,06
	12:00	11,85	11,79	0,06					1	1	2,56
	13:00	11,84	11,80	0,04					1	1	2,56
	14:00	11,47	11,37	0,11					1	1	2,27
	15:00	10,80	10,70	0,10					1	1	1,53
	16:00	10,71	10,68	0,04					1	1	1,46
	17:00	11,90	11,89	0,00					1	1	2,62
	18:00	13,11	13,11	0,00					1	1	4,00
	19:00	14,36	14,36	0,00		1			1	1	2,54
	20:00	16,31	16,31	0,00		1			1	1	2,92
	21:00	16,61	16,61	0,00		1			1	1	3,33
	22:00	14,80	14,79	0,00		1			1	1	1,45
	23:00	13,04	13,04	0,00		1			1	1	2,60

Κατά το διάστημα 08:00 με 09:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11. Δοκιμαστική λειτουργία της G2 στο διάστημα 09:00-09:30. Εργασίες στον ΑΣΠ στο διάστημα 09:30-09:45. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 παρουσιάζει προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:30 με 12:30. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης