

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	11,30	11,30	0,00					1	1	2,09
	01:00	10,50	10,50	0,00					1	1	1,22
	02:00	10,08	10,08	0,00					1	1	0,79
	03:00	9,89	9,88	0,00					1	1	0,60
	04:00	9,84	9,84	0,01					1	1	0,55
	05:00	10,14	10,07	0,07					1	1	0,85
	06:00	10,93	10,71	0,22					1	1	1,64
	07:00	12,18	11,93	0,25					1	1	2,89
	08:00	12,49	12,31	0,18					1	1	3,26
	09:00	12,22	11,89	0,32					1	1	2,99
	10:00	11,56	11,17	0,39	1	1			1		2,84
	11:00	10,98	10,67	0,32	1	1					2,79
	12:00	11,40	10,97	0,43	1	1					3,20
	13:00	11,23	10,73	0,50	1	1					3,03
	14:00	11,17	10,70	0,47	1	1					2,99
	15:00	10,92	10,41	0,52	1	1					2,75
	16:00	10,77	10,56	0,21	1	1					2,58
	17:00	11,46	11,46	0,00	1	1					3,22
	18:00	12,81	12,80	0,01	1	1					4,93
	19:00	13,88	13,78	0,10	1	1	1				1,61
	20:00	15,66	15,25	0,41	1	1	1				3,36
	21:00	15,85	15,75	0,09	1	1	1				3,66
	22:00	14,00	14,00	0,00	1	1	1				1,69
	23:00	12,33	12,33	0,00	1	1	1				2,59

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Εργασίες στον ΑΣΠ στο διάστημα τις πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης