

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	10,75	10,75	0,00		1	1				2,58	
	01:00	9,89	9,89	0,00		1	1				1,67	
	02:00	9,49	9,49	0,00		1	1				1,28	
	03:00	9,36	9,36	0,00		1	1				1,13	
	04:00	9,25	9,23	0,02		1	1				1,02	
	05:00	9,47	9,47	0,00		1	1				1,24	
	06:00	10,17	10,17	0,00		1	1				1,92	
	07:00	11,65	11,63	0,03		1	1				3,52	
	08:00	12,62	12,55	0,07		1	1				4,79	
	09:00	13,51	13,42	0,09		1					1	4,62
	10:00	14,11	14,02	0,08		1					1	4,08
	11:00	14,28	14,12	0,16		1					1	4,27
	12:00	14,32	14,19	0,13		1					1	4,54
	13:00	13,06	12,84	0,23		1					1	2,88
	14:00	12,86	12,47	0,39		1					1	2,62
	15:00	13,59	13,42	0,17		1					1	3,46
	16:00	13,31	13,07	0,24		1					1	3,16
	17:00	12,86	12,58	0,27		1					1	2,70
	18:00	13,51	13,09	0,42		1					1	3,33
	19:00	14,19	11,82	2,37		1					1	3,95
	20:00	15,87	13,10	2,76		1					1	5,59
	21:00	15,75	13,42	2,32		1					1	5,79
	22:00	14,11	12,18	1,92		1					1	3,99
	23:00	12,46	11,16	1,30		1					1	2,29

Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης