

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 9 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	11,18	9,53	1,65		1			1		3,91
	01:00	10,17	8,43	1,74		1			1		2,97
	02:00	9,83	8,92	0,91		1			1		2,58
	03:00	9,58	9,51	0,07		1			1		2,38
	04:00	9,56	9,48	0,08		1			1		2,35
	05:00	9,61	9,50	0,11		1			1		2,39
	06:00	10,10	9,76	0,34		1			1		2,83
	07:00	11,66	11,05	0,60					1	1	2,85
	08:00	13,15	12,62	0,53					1	1	3,98
	09:00	13,73	13,66	0,07		1				1	3,47
	10:00	13,65	13,49	0,15		1				1	3,49
	11:00	13,23	12,93	0,30		1				1	3,05
	12:00	12,69	12,45	0,25		1				1	2,49
	13:00	12,80	12,07	0,73	1					1	2,53
	14:00	12,40	11,92	0,48	1					1	2,19
	15:00	11,85	11,50	0,36	1					1	1,63
	16:00	11,49	11,30	0,18	1					1	1,25
	17:00	12,29	12,10	0,18	1					1	2,02
	18:00	13,24	12,57	0,67	1					1	2,99
	19:00	14,21	12,44	1,77	1					1	4,02
	20:00	15,38	13,62	1,76	1					1	5,54
	21:00	15,21	14,09	1,12	1					1	5,47
	22:00	13,78	12,68	1,11	1					1	3,62
	23:00	12,30	11,49	0,81	1					1	2,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης