

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 10 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	11,14	10,69	0,44	1					1	0,96
	01:00	10,42	9,77	0,66					1	1	1,18
	02:00	10,03	9,71	0,33					1	1	0,77
	03:00	9,73	9,66	0,07					1	1	0,46
	04:00	9,59	9,58	0,00	1				1		2,31
	05:00	9,43	9,43	0,00	1				1		2,19
	06:00	9,51	9,51	0,00	1				1		2,24
	07:00	10,39	10,36	0,03	1				1		3,17
	08:00	11,39	11,39	0,00	1				1		4,24
	09:00	11,77	11,77	0,00					1	1	2,53
	10:00	12,20	12,20	0,00					1	1	2,98
	11:00	12,01	12,01	0,00					1	1	2,76
	12:00	12,16	12,15	0,01					1	1	2,94
	13:00	11,88	11,88	0,00					1	1	2,64
	14:00	11,06	11,05	0,00					1	1	1,84
	15:00	10,37	10,26	0,11					1	1	1,08
	16:00	10,96	10,75	0,21					1	1	1,67
	17:00	11,83	11,81	0,02					1	1	2,57
	18:00	12,80	12,80	0,00					1	1	3,62
	19:00	13,78	13,78	0,00					1	1	4,49
	20:00	15,27	15,27	0,00		1			1	1	2,74
	21:00	15,27	15,27	0,00		1			1	1	1,90
	22:00	13,79	13,72	0,07		1			1	1	1,22
	23:00	12,12	12,12	0,00					1	1	2,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης