

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ρ Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	10,82	10,81	0,01					1	1	1,60
	01:00	10,10	10,10	0,00					1	1	0,83
	02:00	9,86	9,86	0,00					1	1	0,58
	03:00	9,64	9,64	0,00					1	1	0,35
	04:00	9,64	9,64	0,00					1	1	0,35
	05:00	9,85	9,85	0,00					1	1	0,56
	06:00	10,50	10,50	0,00					1	1	1,21
	07:00	12,13	12,13	0,00					1	1	2,85
	08:00	12,73	12,71	0,02					1	1	3,52
	09:00	13,49	13,44	0,05					1	1	4,66
	10:00	12,60	12,34	0,26					1	1	3,40
	11:00	12,24	11,79	0,45					1	1	3,04
	12:00	12,12	11,60	0,52					1	1	2,89
	13:00	12,20	11,40	0,79					1	1	2,94
	14:00	11,97	11,04	0,93					1	1	2,71
	15:00	11,67	10,58	1,09					1	1	2,42
	16:00	12,00	10,56	1,44					1	1	2,73
	17:00	12,44	11,01	1,43					1	1	3,18
	18:00	13,38	11,60	1,77					1	1	4,13
	19:00	14,16	12,06	2,10					1	1	4,90
	20:00	15,67	12,77	2,89					1	1	5,63
	21:00	15,49	12,38	3,12					1	1	5,58
	22:00	13,76	10,97	2,79					1	1	4,59
	23:00	12,03	9,39	2,65					1	1	3,04

Στο διάστημα 08:00 - 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης