

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 12 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	10,79	8,28	2,52		1			1		3,52
	01:00	9,89	7,92	1,97	1				1		2,63
	02:00	9,66	7,46	2,20	1				1		2,42
	03:00	9,43	7,78	1,66	1				1		2,18
	04:00	9,40	8,31	1,09	1				1		2,16
	05:00	9,55	8,72	0,83	1				1		2,29
	06:00	10,39	9,54	0,85	1				1		3,12
	07:00	11,95	11,41	0,54	1						1,69
	08:00	12,50	12,01	0,49	1						2,26
	09:00	12,80	12,10	0,70	1						2,58
	10:00	12,24	11,55	0,70	1						2,03
	11:00	12,15	11,27	0,88	1						1,92
	12:00	12,31	11,45	0,86	1						2,05
	13:00	12,31	11,41	0,90	1						2,09
	14:00	11,84	10,72	1,11	1						1,63
	15:00	11,38	9,75	1,64					1	1	2,09
	16:00	11,32	9,75	1,57					1	1	2,06
	17:00	12,23	10,71	1,53					1	1	2,96
	18:00	13,43	11,32	2,10					1	1	4,18
	19:00	14,49	12,11	2,38					1	1	5,32
	20:00	15,96	14,25	1,71		1			1	1	4,32
	21:00	15,95	14,21	1,74		1			1	1	2,62
	22:00	14,09	10,94	3,15	1				1	1	4,55
23:00	12,32	10,39	1,93	1				1	1	2,92	

Στο διάστημα 08:00 - 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης