

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ρ Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	10,85	8,87	1,99	1				1		3,64	
	01:00	10,12	8,57	1,55	1				1		2,91	
	02:00	9,86	8,86	0,99	1				1		2,63	
	03:00	9,60	9,21	0,39	1				1		2,38	
	04:00	9,65	9,33	0,31	1				1		2,40	
	05:00	9,72	9,36	0,36	1				1		2,53	
	06:00	10,64	10,42	0,22					1	1	2,55	
	07:00	11,96	11,80	0,15					1	1	2,71	
	08:00	12,69	12,40	0,29					1	1	3,49	
	09:00	12,95	12,61	0,34					1	1	3,82	
	10:00	12,56	11,80	0,76					1	1	3,34	
	11:00	12,37	11,70	0,67					1	1	3,15	
	12:00	12,63	12,34	0,29					1	1	3,40	
	13:00	12,57	11,89	0,68					1	1	3,33	
	14:00	12,18	11,54	0,64					1	1	2,98	
	15:00	11,61	10,40	1,20					1	1	2,37	
	16:00	11,55	9,66	1,89					1	1	2,28	
	17:00	13,17	11,32	1,86					1	1	3,88	
	18:00	13,86	10,72	3,14					1	1	4,63	
	19:00	14,48	9,78	4,70					1	1	5,19	
	20:00	15,96	10,55	5,42					1	1	5,60	
	21:00	15,80	12,46	3,34					1	1	5,61	
	22:00	13,78	11,35	2,43	1					1	3,62	
	23:00	12,23	10,18	2,05	1					1	2,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης