

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	11,06	10,53	0,53					1	1	1,81
	01:00	10,38	9,75	0,63					1	1	1,13
	02:00	9,89	9,38	0,50					1	1	0,61
	03:00	9,73	9,45	0,28					1	1	0,44
	04:00	9,66	9,37	0,29					1	1	0,37
	05:00	9,78	9,39	0,39					1	1	0,49
	06:00	10,48	10,30	0,19					1	1	1,19
	07:00	11,93	11,93	0,00					1	1	2,70
	08:00	12,31	12,31	0,00					1	1	3,02
	09:00	12,45	12,45	0,00					1	1	3,16
	10:00	12,20	12,14	0,07					1	1	3,01
	11:00	12,15	12,04	0,10					1	1	2,93
	12:00	12,30	12,15	0,15					1	1	3,08
	13:00	12,81	12,67	0,14					1	1	3,66
	14:00	12,48	12,46	0,02					1	1	3,27
	15:00	11,82	11,71	0,11					1	1	2,59
	16:00	11,49	11,44	0,05					1	1	2,23
	17:00	12,43	12,40	0,03					1	1	3,19
	18:00	13,81	13,78	0,03		1			1	1	1,60
	19:00	14,78	14,78	0,00		1			1	1	1,37
	20:00	16,07	16,05	0,01		1			1	1	2,68
	21:00	15,79	15,70	0,09		1			1	1	2,50
	22:00	14,25	14,13	0,11		1			1	1	1,89
	23:00	12,54	12,51	0,03		1			1	1	1,57

Κατά το διάστημα 8:30-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Κατά το διάστημα 22:30 με 23:35, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12 και της G13.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης