

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 16 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	11,14	11,12	0,02					1	1	1,94
	01:00	10,50	10,50	0,00					1	1	1,25
	02:00	10,15	10,15	0,00					1	1	0,88
	03:00	9,98	9,97	0,01					1	1	0,69
	04:00	9,81	9,81	0,00					1	1	0,52
	05:00	9,81	9,80	0,01					1	1	0,52
	06:00	10,40	10,28	0,12					1	1	1,11
	07:00	11,60	10,71	0,89					1	1	2,31
	08:00	12,57	11,71	0,85					1	1	3,32
	09:00	13,06	12,32	0,74					1	1	3,87
	10:00	12,89	11,60	1,29					1	1	3,70
	11:00	12,83	11,38	1,45					1	1	3,63
	12:00	13,08	11,55	1,53					1	1	3,84
	13:00	13,20	11,81	1,39					1	1	3,93
	14:00	14,24	12,01	2,23					1	1	4,95
	15:00	14,36	10,32	4,04					1	1	5,08
	16:00	14,18	10,51	3,67					1	1	4,91
	17:00	15,09	13,45	1,64					1	1	5,31
	18:00	15,77	15,41	0,36		1			1	1	2,40
	19:00	16,05	15,61	0,44		1			1	1	2,68
	20:00	16,46	15,86	0,59		1			1	1	3,07
	21:00	16,22	14,82	1,40		1			1	1	2,91
	22:00	14,31	13,60	0,72		1			1	1	3,29
	23:00	12,62	11,53	1,10					1	1	3,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης